CIRCULAR N° 4

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/ 2024
EXPEDIENTE N° 500 – 001996 - 2024
OBRA: "REMODELACIÓN - AMPLIACIÓN DE SANITARIOS PARAJE DIFUNTA CORREA".
DEPARTAMENTO CAUCETE.

ACLARACIONES CON CONSULTA

- Pregunta N° 1:

Se consulta sobre la red de agua del proyecto debido a que en plano figura que nos debemos conectar a un nexo que aún no está existente según factibilidad.
¿Debemos cotizar la obra hasta la vereda y dejar que la empresa que realiza el nexo se conecte?
¿De qué forma se alimentará la obra, una vez que se termine la remodelación de la obra y no esté el nexo terminado?

- **Respuesta N° 1:**

La Conexión de Agua está supeditada a la finalización y puesta en funcionamiento de la Renovación Red Distribuidora de Agua Potable Vivienda Vallecitos.
Por lo que se debe cotizar la obra desde la acometida domiciliaria.
Se alimentarán las cisternas de cada Núcleo Sanitario, con camiones cisternas, hasta que se ponga en marcha dicha Red.

- Pregunta N° 2:

En la Planimetría General y en la planilla Excel se indica que el Sanitario D Existente está a completar, pero no hay ningún plano de dicho baño ni indicaciones, por lo que no queda claro cuál es el trabajo a realizar.

- **Respuesta N° 2:**

Se presentó un plano Sanitario del núcleo D, con la especificación que se van a completar las piletas existentes que se encuentran en el exterior del baño, realizando un mejor funcionamiento y aplicando las reglamentaciones vigentes. Ver plano (44-SANIDC-IS-EXISTENTE).

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, 23 DE OCTUBRE DE 2024.

M. FERNANDA NAFA WAASAF
DIRECTORA
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
M.I.A. YE.