LICITACION PÚBLICA Nº 07/2024
EXPEDIENTE Nº 500-002323-2024
OBRA: **REFUNCIONALIZACION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS**
ESTABLECIMIENTO: **HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA.**
UBICACIÓN: **AVDA. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 5401 (O) – DPTO. RIVADAVIA**

CIRCULAR Nº 3

ACLARACION CON CONSULTA

Consulta Nº 1:
En los locales siguientes, no se encuentra ya sea en planos, pliego y planilla de locales, medidas ni características detalladas del mobiliario que son:

a. Local N°1: Mueble bajomesada.
b. Local N°2 - Recepción: Mueble de admisión.
c. Local N°7 - Sala de Hemodiálisis: Mueble bajomesada.
d. Local N°8 - Enfermería: Mueble bajomesada y gabinete de guardados.
e. Local N°14 - Salón de usos múltiples: Mueble bajo mesada y alacena.

Solicitamos proporcionar información detallada sobre las medidas de estos elementos.

Respuesta Nº 1:

a. Local N° 1: Mueble bajomesada.
Dimensiones: Alto 0,70 m; ancho 0,60 m; largo 2,40 m. Colocado sobre banquina con zócalo sanitario. Material: Melamina blanca 18 mm. Ver detalle en Plano Adjunto a la presente Circular.

b. Local N° 2 - Recepción: Mueble de admisión.
Dimensiones: Alto 1,10 m; ancho 0,60 m; largo 2,50 m. Melamina Helsinki 18 mm.

c. Local N° 7 - Sala de Hemodiálisis: Mueble bajomesada.
En "Sector Insumos", detalle provisto en Plano N° 3 - Corte C-C.
Alacena: alto 0,80 m; ancho 0,50 m; largo 2,70 m - Melamina blanca 18 mm.
Bajo Mesada: Alto 0,70 m; ancho 0,60 m; largo 2,70 m, colocado sobre banquina con zócalo sanitario. Material: Melamina blanca 18 mm.

En "Sector Sucio Limpio" detalle provisto en Plano Nº 3 - Corte C-C.
Bajo Mesada: alto 0,70 m; ancho 0,60 m; largo 2,40 m colocado sobre banquina con zócalo sanitario. Material Melamina blanca 18mm.

d. Local N° 8 - Enfermería: Mueble bajomesada y gabinete de guardados.
En Local N°8 no hay mueble bajomesada. En Plano General se indica el Puesto de Trabajo para enfermeros. Contemplar escritorio con cuatro (4) cajoneras. Dimensiones: alto 0,80 m; ancho 0,50; largo 2,20 m. Melamina blanca de 18 mm.

Gabinete de Guardado: Dimensiones: alto 1,30 m; ancho 0,50 m; largo 1,75 m. Material: Melamina blanca de 18mm.

e. Local N°14 - Salón de Usos Múltiples: Mueble bajo mesada y alacena.
Alacena: Alto 0,80 m; ancho 0,50 m; largo 2,40 m. Puertas batientes y repisas. Melamina blanca 18 mm.
Bajo mesada: Alto 0,90 m; ancho 0,60 m; largo 2,40 m. Melamina blanca 18 mm. Ver detalles en Plano adjunto a la presente Circular.

Consulta Nº 2:
Se requiere detalle de las mesadas en el Local N°5, específicamente la ubicación de las mesadas de A°Iº, las cuales no están indicadas en ningún plano.

Arq. ALBERTO C. CARMONA
DIRECTOR
DIR. DE CONTROL OPERATIVO
MINIO. DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA

Respuesta Nº 2:
Considerar una (1) mesada de Acero Inoxidable lateral a pileta de lavado de filtros y una (1) mesada de granito natural gris mara para apoyo del Equipo Reprocesador, conforme se indica en Plano Nº 2: Planta General. Con un mueble bajo la mesada de granito; dimensiones: alto 0,70 m; ancho 0,60 m; largo 2,20 m colocado sobre banquina con zócalo sanitario. Melamina blanca 18mm. Detalle en Plano adjunto a la presente Circular.

Consulta Nº 3:
En el Local N°6 - Pasillo General (box de paciente), no se encuentra el detalle con medidas del mobiliario.

Respuesta Nº 3:
Box de Pacientes: Guardarropa Locker Metálico con 10 puertas cortas. Dimensiones: alto 1,80m; largo 1,20 m; ancho 0,50 m. En chapa de acero DD reforzada laminada en frío, de 0,56 mm de espesor. Patas sanitarias en chapa de 1,45 mm de espesor. Terminación con pintura, horneado a 200° previo acabado superficial de desengrase, fosfatizado y pasivado por spray. Compartimientos con perchero y barral porta perchas. Puertas con doble rejilla de ventilación y dispositivo para candado. Candado de acero niquelado 30 mm, con llaves. Ver Referencia Gráfica Indicativa Nº 1.

Consulta Nº 4:
En el Local N°3, existen dos descripciones contradictorias en el pliego. Solicitamos aclarar si se instalará una pileta de cocina o una bacha.

Respuesta Nº 4:
En Local Nº 3 - Sala de Pacientes Aislados: Considerar la colocación de bacha, según se indica en 15.3.2 - Pto. b.-

Consulta Nº 5:
No se especifica el modelo de bacha en el Local N°12 y el Local N°13 (bacha con lava ojos) en el pliego ni en la planilla de locales.

Respuesta Nº 5:
Se proveerá, bacha Lavaojos de Pie en Acero Inoxidable – Doble Accionamiento tipo L-002iF. Detalle en Plano adjunto a la presente.



Locker / Guardarropa Metálico

REFEERENCIA GRAFICA INDICATIVA Nº 1



Pileta para Lavado de Fistulas

REFEERENCIA GRAFICA INDICATIVA Nº 2

Arq. ALBERTO C. CARMONA
DIRECTOR
DIR. DE CONTROL OPERATIVO
MINIO. DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA

Consulta Nº 6:
El pliego indica que los Locales N°6 y N°7 tienen las mismas bachas, sin embargo, en el plano de arquitectura y en la planilla de locales aparecen con características diferentes. Solicitamos aclarar qué bacha corresponde a cada local y especificar el modelo, si es el caso de que sean diferentes.

Respuesta Nº 6:
En Local N° 6: Pasillo General: Considerar pileta para lavado de fístulas. Dimensiones: 0,60 m x 1,60 m con zócalo de acero inoxidable. Ver Referencia Gráfica Indicativa Nº 2.

En Local N° 7: Sala de Hemodiálisis: Considerar, mesada de Acero Inoxidable con dos (2) piletas Simple T34/18 de AºIº AISI 304. Dimensiones 34x18x23.5 cm. Terminación Pulido mate.

DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO, 07 de Noviembre de 2024





LOCAL 1
2 BACHAS T34/18 A°I° AISI 304 - CON GRIFERÍA c/u
MESADA GRANITO NATURAL: Gris mara c/ faldón e=2,5cm; Zócalo de granito natural gris mara.
BAJO MESADA : alto 0,7m x ancho 0,6m x largo 2,40m. MELAMINA BLANCA 18mm
REVESTIMIENTO CERÁMICO:Blanco Brillante Esmaltado tipo San Lorenzo 33 x 45.3 cm

LOCAL 3
BACHA OVAL - CON GRIFERÍA
MESADA GRANITO NATURAL GRIS MARA-
MUEBLE BAJO MESADA : alto 0,70m x ancho 0,60n x largo 1,10m. MELAMINA BLANCA 18mm
REVESTIMIENTO CERÁMICO:Blanco Brillante Esmaltado tipo San Lorenzo 33 x 45.3 cm

LOCAL 5
MESADA DE GRANITO NATURAL COLOR GRIS MARA PARA APOYO DE EQUIPO REPROCESADOR. MUEBLE BAJO MESADA alto 0,7m x 0,60m x largo 2,20m
PILETA PARA LAVADO DE FILTROS - MESADA A°I° - SIN MUEBLE BAJOMESADA

LOCAL 6
PILETA PARA LAVADO DE FÍSTULA 1,60m X 0,60m - SIN MUEBLE BAJOMESADA Y SIN MESADA - (ES UNA SOLA PIEZA)

LOCAL 7
SECTOR SUCIO/LIMPIO- MESADA A°I° CON PILETA DE A°I° Y MUEBLE BAJO MESADA DE MELAMINA BLANCO 18mm: ALTO 0,70mX ANCHO 0,6 X LARGO 2,40m
MUEBLE BAJO MESADA DE MELAMINA BLANCO 18mm: ALTO 0,70mX ANCHO 0,6 X LARGO 2,40m

LOCAL 14
PILETA DE COCINA DOBLE R63/18F - CON GRIFERÍA SOBRE MESADA DE GRANITO NATURAL COLOR GRIS MARA.
BAJO MESADA : alto 0,70m x ancho 0,60m x largo 2,40m. ALACENA: alto 0,80 x ancho 0,50m x largo 2,40 m. MELAMINA BLANCA 18mm.
REVESTIMIENTO CERÁMICO:Blanco Brillante Esmaltado tipo San Lorenzo 33 x 45.3 cm
ANTEBAÑO BACHA OVAL. MESADA GRANITO NATURAL COLOR GRIS MARA.


LOCAL 1 - CONSULTORIO D°P°

CIELORRASO SUSPENDIDO
PLACA RÍGIDA MODULADA DESMONTABLE

REVESTIMIENTO CERÁMICO 33 x 45.3 cm

BACHAS T34/18 CON GRIFERÍA - LAVADO EN ESPEJO
MESADA GRANITO NATURAL - GRIS MARA
ZÓCALO GRANITO NATURAL GRIS MARA

MUEBLE BAJOMESADA: MELAMINA BLANCA 18mm
ZÓCALO SANITARIO 20cm



LOCAL 14 - SUM


CIELORRASO APLICADO

ALACENA MELAMINA BLANCA 18mm
PUERTAS ABATIBLES Y REPISAS

REVESTIMIENTO CERÁMICO 33 x 45.3 cm
PILETA DE COCINA DOBLE R63/18F- CON GRIFERÍA

MESADA GRANITO NATURAL - GRIS MARA
ZÓCALO GRANITO NATURAL GRIS MARA


MUEBLE BAJOMESADA: MELAMINA BLANCA 18mm
ZÓCALO SANITARIO 20cm



LOCAL 5 - SALA DE REPROCESO



LAVAOJOS DE PIE
ACERO INOXIDABLE
DOBLE ACCIONAMIENTO TIPO L-002IF
A COLOCARSE EN LOCAL 12 Y 13



Arq. ALBERTO C. CARMONA
DIRECTOR
DIR. DE CONTROL OPERATIVO
AGUA, DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA

San Juan Gobierno | Ministerio de **Infraestructura Agua y Energía** | Secretaría de **Infraestructura** | Subsecretaría de **Servicios Públicos** | Dirección de **Control Operativo**

HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA
AVDA. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 5401 (O) - RIVADAVIA

Obra: **REFUNCIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS**

Escala : S/ESCALA | Fecha: **Noviembre 2024**

Plano: DETALLES CIRCULAR N°3

