LICITACION PÚBLICA Nº 07/2024
EXPEDIENTE Nº 500-002323-2024
OBRA: **REFUNCIONALIZACION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS**
ESTABLECIMIENTO: **HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA.**
UBICACIÓN: **AVDA. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 5401 (O) – DPTO. RIVADAVIA**

CIRCULAR Nº 7

ACLARACION SIN CONSULTA

Mediante la presente Circular se comunica la siguiente modificación y aclaración referida a la Instalación Termomecánica prevista en Sala de Tratamiento de Agua para Diálisis (L13):

- Se elimina la conexión del Sistema VRV a la unidad Evaporadora ubicada en dicho local, por lo cual se deberá considerar la instalación de una Unidad Individual tipo Split de 6.500 kcal/h con unidad exterior propia, debido a la necesidad de mantener una temperatura entre 24º y 26°C durante las 24 hs de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua.

DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO, 11 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Arq. ALBERTO C. CARMONA
DIRECTOR
DIR. DE CONTROL OPERATIVO
MIN. DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA