CIRCULAR N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/ 2025
EXPEDIENTE N° 500 – 000927- 2025
OBRA: "CONSTRUCCIÓN MIRADOR N° 3 y 4 – DIQUE PUNTA NEGRA" – Dpto.: ZONDA.

ACLARACIONES CON CONSULTA

- Pregunta N° 1:

  En plano AD-001 Plano de Demolición – existe una referencia Refacción de Módulo Sanitario. No encontramos en pliego, documentación gráfica y especificaciones Técnicas particulares o Generales, los alcances de la Refacción del módulo Sanitario.

- **Respuesta N° 1:**

  No se debe considerar la refacción del Módulo Sanitario indicada en plano AD.

- Pregunta N° 2:

  Necesitaría consultar sobre las construcciones existentes en el Mirador Nº 3 (Parador y Sanitarios). Los mismos ¿tendrán que ser retirados y vueltos a colocar? Es por la complejidad del Ítem 24.5 Concreto Asfáltico en Caliente.

- **Respuesta N° 2:**

  Las construcciones existentes en el Mirador Nº 3 no deben ser retiradas para la colocación del concreto asfáltico.

Arq. Guzmán, Claudia Lorena
Jefa División Proyectos Generales
Dirección Planificación y Proyectos
M.I.A. y E.