GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA ACLARATORIA CON CONSULTA N° 01/2026

EXPEDIENTE N°: 1600-000975-2026-EXP- (Resolución N° 0657-SESyOP-2026)

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-SESYOP-2026 (Modalidad Orden de Compra Cerrada)

OBJETO: "Adquisición de 120 Baterías que componen el sistema de UPS de la Sala de Monitoreo del CISEM 911"

FECHA DE EMISIÓN: 23 de Septiembre de 2026

SOLICITANTE: *LOS RETIRADOS S.R.L*

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la Provincia de San Juan procede a emitir la presente NOTA ACLARATORIA CON CONSULTA N° 01/2026 para la Licitación Pública N° 03-SESyOP-2026, con arreglo a las siguientes consideraciones:

RESPUESTA A CONSULTAS TÉCNICAS:

En relación al modelo de batería de referencia "Emerson H12V500/A" especificado en el pliego (12V, dimensiones: 345 mm de largo × 172 mm de ancho × 278 mm de alto), se aclaran los siguientes puntos respecto a la presentación de ofertas de marcas equivalentes:

1. Dimensiones físicas y tolerancia: NO SE ADMITIRÁN dimensiones físicas distintas a las solicitadas por razones de interconexionado y disponibilidad de espacios. Las medidas de referencia son 345 mm de largo, 172 mm de ancho y 278 mm de alto. La tolerancia aceptada será de ±2 mm en todas sus dimensiones.
2. Tipo de borne de conexión: El borne de conexión requerido debe ser plano y con rosca interior.
3. Capacidad nominal: La capacidad nominal debe ser estrictamente la misma del modelo de referencia solicitado, es decir, 12V 140Ah. NO SE ADMITIRÁ capacidad nominal distinta (ni inferior ni superior).

Sin más que aclarar, la presente Nota Aclaratoria pasa a formar parte integrante de las bases del procedimiento licitatorio.

Publíquese en el Portal Oficial de Compras Públicas (compraspublicas.sanjuan.gov.ar) e incorpórese al expediente.

CPN GASTON PETRIGNANI
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Sec. de Estado de Seg. y Orden Público

Scanned with CamScanner